



## AATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0604.2023

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

## NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: IMMERSOFT 10/15/20/25

Zawierający / containing: PPE, ABS, PP, EPDM, PVC, żywice jonowymienne i inne materiały zgodnie z deklaracją producenta

Przeznaczony do / destined: zmiękczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego montażu i obsługi. Zaleca się aby twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie była niższa niż 60 mg CaCO<sub>3</sub>/l. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

BWT UK Limited  
BWT House Buckinghamshire, HP12 3SU  
The Gateway Centre, Coronation Road, High Wycombe, Wielka Brytania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BWT Polska Sp. z o.o.  
01-304 Warszawa  
ul. Połczyńska 116




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.06.29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.06.29 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 czerwca 2023

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

The date of issue of the certificate: 29th June 2023

  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB